


ДО
ОБЩИНА КРИВОДОЛ



УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.) “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, седалище и адрес на управление гр.софия, ул. “цар симеон” №330, ЕИК 130277958, представлявано от Стефан Апостолов - член на управителния съвет

/физическо лице, живущ/а в – адрес/

Ви уведомява Вас и обществеността на община Криводол, че има инвестиционно предложение за:

**ПОДМЯНА КАБЕЛ СРН ОТ ТП “СВЕЖЕСТ” ДО ТП “БДЖ”,
ГР. КРИВОДОЛ**

Резюме на предложението:

Ще се подмени съществуващ кабел СрН от ТП “Свежест” до ТП “БДЖ”, гр. Криводол с приблизителна дължина 150м. Новият кабел ще бъде със сечение САХЕК/ВН/П 3x(1x185мм²), положен в нова тръбна мрежа с 4 бр.тръби PVC Ø140 – 2бр. и PVC Ø110 – 2бр. , с необходимия брой монтажни шахти.

Собственик на терена е община Криводол, на основание: чл.3, ал.2 и чл.56, ал.2 от Закона за общинска собственост а на кабелите трасета и съоразженията - “ЧЕЗ Разпределение България” АД, на основание: чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, чл.67 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Лицензия за разпределение на ел.енергия №Л-137-07/13.08.2004 г.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

При извършеното проучване не е установена връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Местоположение на площадката:

Трасето на кабела е съществуващо, намира се на територията на гр. Криводол

В близост няма елементи от Националната екологична мрежа.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Няма да се използват природни ресурси.

Вода за производствени нужди не е необходима.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията няма да се формират битови отпадъци.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

По време на строителството и експлоатацията не се отделят битови отпадъчни води.

Приложено предоставяме Ви обява, която ще поставим на таблото в гр. Криводол за сведение на обществеността съгласно чл. 4, ал.2 на Наредбата, цитирана по-горе.

Дата 06.....02 2013 г.

Подпис:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Сърджан', written over a large, light-colored oval scribble.

О Б Я В А

“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, седалище и адрес на управление гр.софия, ул. “Цар Симеон” №330, ЕИК 130277958, представлявано от Стефан Апостолов - член на управителния съвет

(име на инвеститора/физическо или юридическо лице)

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение

ПОДМЯНА КАБЕЛ СРН ОТ ТП “СВЕЖЕСТ” ДО ТП “БДЖ”, ГР. КРИВОДОЛ

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ - Враца, ул."Екзарх Йосиф"№81, гр. Враца, пощенски код 3000.

Резюме на предложението:

Ще се подмени съществуващ кабел СрН от ТП “Свежест” до ТП “БДЖ”, гр. Криводол с приблизителна дължина 150м. Новият кабел ще бъде със сечение САХЕк/ВН/П 3х(1х185мм²), положен в нова тръбна мрежа с 4 бр.тръби PVC Ø140 – 2бр. и PVC Ø110 – 2бр. , с необходимия брой монтажни шахти.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

При извършеното проучване не е установена връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Местоположение на площадката;

Трасето на кабела е съществуващо, намира се на територията на гр. Криводол

В близост няма елементи от Националната екологична мрежа.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Няма да се използват природни ресурси.

Вода за производствени нужди не е необходима.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията няма да се формират битови отпадъци.

Тип и начин на третиране на отпадъчните води:

По време на строителството и експлоатацията не се отделят битови отпадъчни води.